

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 1397/ПВ

644001, г. Омск, 10 Лет Октября, ул., д.98  
(место выдачи предписания)

«13» сентября 2023 г.

Мною, Валиевой Назгуль Сапаровной - ведущим специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения г. Омска «Детский сад №244 комбинированного вида», ИНН 5502035662, ОГРН 1025500741012, 644122, г. Омск, ул. Яковлева дом 2 А.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:  
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 2.7.4 - на пищеблоке не работает вытяжная вентиляция;

п.2.8.5 - не допускается использование в игровых комнатах групп ламп с разным световым излучением.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	На пищеблоке привести в рабочее состояние вытяжную вентиляцию (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20).	01.09.2024г.
2	Не допускать в группах использовать лампы с разным световым излучением; установить лампы с одинаковым световым излучением в группах - «Колокольчик», «Алёнка», «Солнышко», «Белочка», «Снегирёк», «Любознайки», «Рябинка», «Теремок», «Кораблик» (п. 2.8.5. СП 2.4. 3648-20).	01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ «Детский сад №244 комбинированного вида», 644122, г. Омск, ул. Яковлева дом 2 А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица



Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001; тел. 8 (3812) 32-60-32; факс: 8(3812) 32-60 (эл. адрес: [grn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grn@55.rospotrebnadzor.ru)) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-эксперт  
отдела по надзору за условиями  
воспитания, обучения и питанием населения  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Н.С. Валиева  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» сентября 2023 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).